



Тип и номер панели	КСО 393-03-630	КСО 393-03-630	КСО 393-14-630	КСО 393-03-630	КСО 393-03-630	КСО 393-04-630	КСО 393-03-630
Номер камеры	1	2	4	3	5	6	7
Название линии	Линия ТН 1	Трансформатор	Секционный разьезд	Ввод 1	Ввод 2	Трансформатор 2	Линия 2
Тип Разъединителя	ВНА-10-630-20-эл-У2	ВНА-100-10-630-20-эл-У2	2хРВ-10/630 УХЛ3	ВНА-10-630-20-2-эл-У2	ВНА-10-630-20-эл-У2	ВНА-10-630-20-эл-У2	ВНА-10-630-20-эл-У2

Ном. ток разъединителя, А.	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А
Тип предохранителя, А.	ПТ03-10-100-31,5	ПТ03-10-100-31,5					
Ном. ток предохранителя, А.							
Амперметр, А.							
Вольтметр, А.							
Трансформатор тока, класс							
Ном. ток трансформатора тока, А.							
Трансформатор напряжения							
Тип предохранителя напряжения							
Ограничитель перенапряжения							
Исполнение ввода (кабель, воздуш)							
Марка счетчика							