



Тип и номер панели	КСО 393-11-630	КСО 393-06-630	КСО 393-03-630	КСО 393-14-630	КСО 393-03-630	КСО 393-06-630	КСО 393-03-630
Номер камеры	1	2	3	4	5	6	7
Название линии	Линия 1 ТН 1	Трансформатор 1	Ввод 1	Секционный разъед.	Ввод 2	Трансформатор 2	Линия 2
Тип Разъединителя	ВНА-10-630-20-э-У2	ВНА-100-10-630-20-эл-У2	ВНА-10-630-20-Зэ-У2	РВ-10/630 УХЛ3	ВНА-10-630-20э-У2	ВНА-10-630-20эл-У2	ВНА-10-630-20э-У2
Ном. ток разъединителя, А.	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А
Тип предохранителя, А.							
Ном. ток предохранителя, А.							
Амперметр, А.							
Вольтметр, А.							
Трансформатор тока, класс		ТОЛ-10 0,55					
Ном. ток трансформатора тока, А.							
Трансформатор напряжения	ЗЭНОЛ 10/10, 1кВ						ЗЭНОЛ 10/10, 1кВ
Тип предохранителя напряжения	ПНН01-10						ПНН01-10
Ограничители перенапряжения							
Исполнение ввода (кабель, воздух)							
Марка счетчика							