

# Камера сборная одностороннего обслуживания КСО393

Таблица №9.1

Схема главных цепей									
Порядковый номер схемы	01	03	04	05	06	07	08	09	10

Схема главных цепей										
Порядковый номер схемы	11	14	15	16	23	15	ШМ	ШМР	40	50

Опросный лист заказа камер КСО 366					Пример
Порядковый номер схемы камеры КСО 393					06
Класс напряжения, кВ					10 кВ
Номинальный ток, А					630А
Тип трансформаторов тока					100/5
Тип предохранителя					ПКТ-100А
Тип трансформаторов напряжения					нет
Количество на заказ, их номера на плане					2 шт. (3,5)
Количество торцевых панелей					2шт.

Планировка расположения камер КСО393
