



(с учетом в РУ-0,4кВ)



Комплектация завода изготовителя

Тип панели	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-14	КСО 393-04	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-03
Название линии	Линия 1	Трансформатор	Секц. развэд.	Линия 3	Ввод 1	Трансформатор 2	Линия 4
Тип Разъединителя	ВНА-10-630-э-20-У2	ВНА-10-630-эп-20-У2	РВ3-10-630-20-У2	ВНА-10-630-э-20-У2	ВНА-10-630-э-20-У2	ВНА-10-630-эп-20-У2	ВНА-10-630-э-20-У2
Ном. ток разъединителя, А.	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А
Тип предохранителя							
Ном. ток предохранителя, А.							
Исполнение 10кВ (кабель, воздух)							

(с учетом в РУ-10кВ)



Тип панели	КСО 393-11-630	КСО 393-06-630	КСО 393-03-630	КСО 393-14-630	КСО 393-03-630	КСО 393-06-630	КСО 393-03-630
Номер камеры	1	2	3	4	5	6	7
Название линии	Линия 1 ТН 1	Трансформатор 1	Ввод 1	Секционный развэд.	Ввод 2	Трансформатор 2	Линия 2
Тип Разъединителя	ВНА-10-630-20-э-У2	ВНА-100-10-630-20-эп-У2	ВНА-10-630-20-э-У2	РВ-10/630 УУ/ПЗ	ВНА-10-630-203-У2	ВНА-10-630-203-У2	ВНА-10-630-203-У2
Ном. ток разъединителя, А.	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А
Тип предохранителя							
Ном. ток предохранителя, А.							
Амперметр, А.							
Вольтметр, А.							
Трансформатор тока		ТОЛ-10/0,55					
Ном. ток трансформатора тока, А.							
Трансформатор напряжения	ЭЗНОЛ 10/0,1 кВ						ЭЗНОЛ 10/0,1 кВ
Тип предохранителя напряжения	ПКН01-10						ПКН01-10
Ограничители перенапряжения							
Исполнение ввода (кабель, воздух)							
Марка счетчика							